



04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 11 25 264, fax: +48 22 11 25 445, www.iel.waw.pl, e-mail: ncw@iel.waw.pl

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nr: DN/430/2019

NAZWA I ADRES POSIADACZA CERTYFIKATU: <i>Name and address of the certificate holder:</i>	HULANICKI BEDNAREK Sp. z o.o. 22-100 Chełm, ul. Wyszyńskiego 2b
NAZWA I ADRES PRODUCENTA: <i>Name and address of the manufacturer:</i>	HULANICKI BEDNAREK Sp. z o.o. 22-100 Chełm, ul. Wyszyńskiego 2b
NAZWA WYROBU: <i>Product:</i>	Szynoprzewód <i>Busbar</i>
TYP / ODMIANA KONSTRUKCYJNA: <i>Type / Constructional form:</i>	HABeR - LDXA
PARAMETRY: / <i>Ratings:</i>	VERTE
NORMY ODNIESIENIA: / <i>Reference standards:</i>	PN-EN 61439-1:2011, PN-EN 61439-6:2013-03 PN-EN 60529:2003, PN-EN 62262:2003
SPRAWOZDANIA Z BADAŃ: / <i>Test Reports:</i>	8644/NZL/NBR/15, 014/16/NZL/NBR/NN
NAZWY LABORATORIÓW: / <i>Testing laboratories:</i>	Laboratorium Badawcze Aparatury Rozdzielczej IEL (Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 074)

TERMIN WAŻNOŚCI CERTYFIKATU: / *This Certificate is valid till:* **2022-09-19**

NA PODSTAWIE WYŻEJ WYMIENIONYCH SPRAWOZDAŃ Z BADAŃ STWIERDZA SIĘ,
ŻE WYROBY SĄ ZGODNE Z WYMAGANIAMI POWYŻSZYCH NORM.
On the basis of the above test reports this is to certify that products
fulfil the requirements of the above standards.

CERTYFIKAT JEST WAŻNY DLA WYROBÓW MAJĄCYCH IDENTYCZNE CECHY, KONFIGURACJĘ I WYPOSAŻENIE
JAK BADANE PRÓBKİ.

Refers only to the products having identical characteristics and arrangement
as the sample submitted for testing.

PROGRAM CERTYFIKACJI PCW 1/NCW/DN TYPU **1a** wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01
(BADANIE TYPU, PRZEGLĄD I OCENA DOKUMENTACJI, WYDANIE CERTYFIKATU).
Certification scheme PCW 1/NCW/DN type 1a acc. to PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01
(type test, evaluation of documentation, issue of certificate).



Kierownik Jednostki Certyfikującej
Head of the Certification Body
Dyrektor
Director

dr Jacek Szczot